



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

N RU C-RU.АД67.В.00445/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Артекс».
ОГРН: 1144705002640, ИНН: 4705066128
Место нахождения (адрес юридического лица): 188354, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, территория «Большое Верево», Киевское шоссе, дом 2,
телефон: +7 (812) 602-19-84, адрес электронной почты: info@arteks.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Артекс».
ОГРН: 1144705002640, ИНН: 4705066128
Место нахождения (адрес юридического лица): 188354, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, территория «Большое Верево», Киевское шоссе, дом 2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Обои виниловые на флизелиновой основе рельефные, тисненные и профильные, марок: М-1, М-2, М-3, коллекций: «АРТЕКС», «OVK», «OVK Design», «FREEDOM», «FRESCO», «ECOLINE», «DOMANI CASA», «DOMINGO», «URBAN CHIC», «INSPIRE», толщиной от 0,1 мм до 0,7 мм, поверхностной плотностью от 60 г/м² до 600 г/м², выпускаемые по ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 17.24.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4814 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3148/М-22 от 24.10.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ123-248.22-01 от 08.09.2022 г.

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения: обои должны храниться в крытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.10.2022 г. по 26.10.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00445/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.П.
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

П.Ю.
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))